

INFORME DE ENSAYOS

Expediente Nº: 09/34605324

Fecha 17/06/2009
Página 1 de 46



Referencia del peticionario

Fundición Dúctil Benito, S.L.
Vía Ausetania, 11
08560 MANLLEU

El material recibido

Luminaria marca **Fundición Dúctil Benito** modelo "NEOVILLA", referencia ILVI75MN con identificación interna **20090193**.

Ha sido ensayado y es conforme con las especificaciones aplicadas de la/s norma/s

UNE-EN 60598-1: 2005 + A1: 2007 + Err: 2007
 UNE-EN 60598-2-3: 2003 + Corr: 2005

Características nominales

Tensión de alimentación (V)	230V
Potencia declarada (W)	1*150 W Vsap/Hm
Intensidad (A)	—
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Fusible de protección	Red: — (A) Otros: — (A)
Clase de aparato	Clase I
Tipo de luminaria	Fija
Grado de protección contra humedad.....	IP 23 cuerpo luminaria IP 65 bloque óptico (declarado por fabricante)
Tiempo nominal de funcionamiento	Continuo

Albert Marginet Morales
 Responsable C.T Electricidad
 Electrical & Electronics Center
 LGAI Technological Center, S.A.

José Luis Medina Abellán
 Responsable Seguridad eléctrica
 Electrical & Electronics Center
 LGAI Technological Center, S.A.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado al Laboratorio, tal como se indica en el apartado de material recibido, y ensayada en las condiciones indicadas en la/s norma/s citadas en el presente documento
 Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.
 La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de 46 páginas, de las que 2 son anexos.